



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 934/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области*

«Саратовский техникум отраслевых технологий»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице директора Абеляшева Василия Ивановича

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 934
(наименование органа ГПН)

от « 04 » сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 17 » сентября 2019 г. по 17 ч 00 мин. « 14 » октября 2019 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная)
проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственным инспектором г. Саратова по пожарному надзору Бесчастновой Екатериной Михайловной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский техникум отраслевых технологий», г. Саратов, ул. Соколовогорская, д.8

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий»
Абеляшевым Василием Ивановичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
-------	---	--	---------------------------	--------------------------------

	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	обязательных требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Учебный корпус (Литер Ж)				
1.	Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) из лестничных клеток (в соответствии с техническим паспортом Литер Ж 1 этаж из помещений №1 и №3) отсутствуют горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 5.2.3 СП 1.13130.2009	03.08.2020	
2.	Лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре (в случае, когда указанная лестница ведёт из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.18 СП 4.13130.2013	03.08.2020	
3.	В подвале образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	03.08.2020	
Корпус общежития (Литер А)				
4.	Высота эвакуационных выходов из лестничных клеток в свету (в соответствии с техническим паспортом Литер А 1 этаж из помещений №5 и №24) составляет менее 1,9 метра (фактическая высота 1,7 метра)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от	03.08.2020	

		25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009		
5.	Ширина дверей эвакуационных выходов из лестничных клеток в свету (в соответствии с техническим паспортом Литер А 1 этаж из помещений №5 и №24) составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,9 метра)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 5.3.13 СП 1.13130.2009		
6.	В общем коридоре 2 этажа общежития (в соответствии с техническим паспортом Литер А 2 этаж помещение №42) ширина горизонтального участка путей эвакуации составляет менее 1 метра (фактическая ширина 0,76 метра)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009		
7.	В общих коридорах 2 и 3 этажей общежития для покрытия пола применен материал с более высокой пожарной опасностью (линолеум), чем В2, РП2, ДЗ, Т2 (не представлены сертификаты соответствия)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009		
8.	На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного	п. 9 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	03.08.2020	

Корпус мастерской (Литер Б)			
9.	Помещения библиотеки не отделено от общего коридора противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 60	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.6.4 СП 4.13130.2013	03.08.2020
10.	Допускается примыкание горючей кровли на перепаде высот 2-го этажа здания (участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4м от вершины следует выполнять из материалов НГ, либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами НГ)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.20 СП 4.13130.2013, п. 5.4.13, 5.4.14 СП 2.13130.2012	03.08.2020
Общие нарушения			
11.	На путях эвакуации в лестничных клетках отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	03.08.2020
12.	Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не фотолюминесцентными, не соответствуют требованиям ГОСТа	п.1. ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 7 «Правила противопожарного режима в РФ» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), ГОСТ Р 12.2.143-2002	03.08.2020
13.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений технического и складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	03.08.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Бесчастнова Екатерина Михайловна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

«14» октября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)

